



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района
353740, ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 149Б, тел. (86145) 7-01-30

«02» декабря 2021 г., 15 час. 10 мин. № 176
(дата и время составления документа)

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 26.11.2021 № 176, учетный № проверки 23210061000201404787

составляется документ на решение вопроса о соответствии деятельности объекта контроля (надзорного органа) требованиям законодательства в области пожарной безопасности в едином реестре контролируемых объектов (надзора)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного надзора

по обеспечению пожарной безопасности объектов контроля (надзора), а также государственного надзора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области государственного контроля (надзора), регулирования государственного контроля (надзора), обеспечения пожарной безопасности

3. Выездная проверка проведена:

1) Курдыба Наталья Владимировна - государственным инспектором Ленинградского района по пожарному надзору - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

составляется документ на решение вопроса о соответствии деятельности объекта контроля (надзора) требованиям законодательства в области пожарной безопасности в едином реестре контролируемых объектов (надзора) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области государственного контроля (надзора), регулирования государственного контроля (надзора), обеспечения пожарной безопасности

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

составляется документ на решение вопроса о соответствии деятельности объекта контроля (надзора)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

составляется документ на решение вопроса о соответствии деятельности объекта контроля (надзора) с требованиями законодательства в области пожарной безопасности в едином реестре контролируемых объектов (надзора), а также государственного надзора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области государственного контроля (надзора), регулирования государственного контроля (надзора), обеспечения пожарной безопасности

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад №27» станицы Крыловской муниципального образования Ленинградский район

составляется документ на решение вопроса о соответствии объекта контроля (надзора) требованиям законодательства в области пожарной безопасности

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местонахождению):

Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Инженера Гаврилова

составляется документ на решение вопроса о соответствии объекта контроля (надзора) требованиям законодательства в области пожарной безопасности в едином реестре контролируемых объектов (надзора), а также государственного надзора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области государственного контроля (надзора), регулирования государственного контроля (надзора), обеспечения пожарной безопасности

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27
статья Крыловской муниципальной образования Ленинградский район ЮБМ КТ
ЗАЩИТЫ ЗДАНИИ ДИТСКОГО САДА №27, ИНН 241008194, юридический адрес:
Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Энгельса, 136

Указывается фамилия, имя, отчество лица, исполняющего обязанности руководителя (руководителя) муниципального учреждения (лица, осуществляющего функции, связанные с деятельностью государственного учреждения) в отношении объекта контроля, осуществляющей деятельность (наименование организации).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «02» декабря 2021 года, 14 час. 00 мин.

по «02» декабря 2021 года, 15 час. 00 мин.

Указывается дата и время формирования выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки при необходимости указывается часовой пояс.

проведение выездной проверки не приостанавливалось

Указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Претензия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не обеспечено наличие системы пожарной сигнализации на чердаке.	ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.4. таблица 3 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"	06.06.2022	
2	Полы на путях эвакуации (общие коридоры) выполнены из материала, на который отсутствуют документы, отражающие его соответствие классам пожарной опасности и соответствию с таб. 3.	ст.ст. 4, 6, 52, 134, таб. 3, таб. 28 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ	06.06.2022	

таб. 28 Федерального
закона от 22.07.2008
года № 123-ФЗ
"Технический
регламент
требованиях
пожарной
безопасности"

УСТАНОВИТЕЛЬ ВЫПОЛНИТЕЛЬ НАРУШИТЕЛЬ ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (технические стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности);

Кроме того, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, в противном случае на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые капитально отремонтированы и построены, а равно на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

4) применений на объекте защиты комплекса инженерно-технических и

организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверки будут проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОИД и ИР Ленинградского района
УИД и ИР Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю Курдыба Н.В.

Подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность (полное наименование должности) должностного лица (полное наименование организации)

Курдыба Наталья Витальевна – инспектор ОИД и ИР Ленинградского района УИД и ИР
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, телефон: 8 (861) 27-721-200

Подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность (полное наименование должности) должностного лица (полное наименование организации)

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий МБДОУ № 24 Кемарского Р.О.

Подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица (полное наименование организации) и должность (полное наименование должности) должностного лица (полное наименование организации)

в 16 часов 48 минут от 20.12.2021 г.

Подпись